

ПРОТОКОЛ
позачергового засідання Ради безбар'єрності при виконавчому комітеті
Чортківської міської ради

07 квітня 2025 року

м. Чортків

Головуючий: заступник голови Ради безбар'єрності, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради – **Наталія ВОЙЦЕХОВСЬКА**.

Присутні: Лук'яніхіна Христина Олексіївна, Войцеховська Наталія Миколаївна, Гурин Віктор Михайлович, Мацевко Ірина Андріївна, Поліщук Людмила Миколаївна, Нісевич Олеся Стефанівна, Грещук Василь Степанович, Фик Віталій Романович, Снігур Анастасія Володимирівна, Церетеллі Олександра Станіславівна, Постоловський Олег Богданович, Табачак Михайло Богданович, Космина Іван Степанович, Грицик Ігор Михайлович.

Виступила: Христина ЛУК'ЯНІХІНА – секретар Ради безбар'єрності, ознайомила присутніх з порядком денним.

Порядок денний:

1. Розгляд Акта постійної експертної групи з питань безбар'єрності від 02 квітня 2025 року.

Виступила: Наталія ВОЙЦЕХОВСЬКА – заступник голови Ради безбар'єрності, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради: відкрила засідання та повідомила присутніх про важливість виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року та створення усіх умов для забезпечення безбар'єрного середовища для осіб з інвалідністю.

1. Слухали:

Доповідає: Василь ГРЕЩУК – начальник відділу архітектури та містобудівного кадастру міської ради.

02.04.2025 постійною експертною групою з питань безбар'єрності здійснено обстеження маршруту по вулицях Степана Бандери, Остапа Маньовського, Дмитра Пігута (від соціально-житлового комплексу «Чортків Єднає» по вул. Євгена Коновальця, 13-А, м. Чортків до комунального некомерційного підприємства «Чортківська центральна міська лікарня» по вул. Дмитра Пігута, 31-Б, м. Чортків).

В результаті обстеження виявлено ряд перешкод, що унеможливають рух осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, а саме:

- нерівності та значне руйнування покриття тротуарів з обох сторін вулиці Остапа Маньовського;

- невідповідність ширини тротуарів вимогам табл. 5.1 ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», та пункту 5.1.4 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» (існуюча ширина від 0,60 м до 1,50 м);

- відхилення від розділу 5 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» ухилів на шляху руху (пониження до заїзду приватних домоволодінь);

- опора повітряної лінії електропередач, яка встановлена на тротуарі по вул. Остапа Маньовського, м. Чортків (біля будинку № 2), що унеможливило рух осіб з інвалідністю (існуюча ширина проходу – 0,60 м).

Зазначив, що по вулиці Остапа Маньовського, 1 м. Чортків знаходиться приміщення Чортківського міського комунального центру «Дорога в життя», де навчаються особи з інвалідністю.

Експертна група рекомендує Раді безбар'єрності при виконавчому комітеті Чортківської міської ради доручити комунальному підприємству «Благоустрій» Чортківської міської ради, управлінню комунального господарства Чортківської міської ради провести роботи щодо усунення виявлених порушень.

Виступила: Ірина МАЦЕВКО – начальник управління комунального господарства Чортківської міської ради.

Запропонувала невідкладно провести роботи щодо усунення виявлених у акті постійної експертної групи з питань безбар'єрності порушень.

Голосування: за – 14, проти – 0, утримались – 0.

Вирішили:

Доручити відділу архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради вивчити питання щодо можливості перенесення опори повітряної лінії електропередач за межі тротуару на землю комунальної форми власності по вул. Степана Бандери, 61, м. Чортків.

Комунальному підприємству «Благоустрій» Чортківської міської ради здійснити усунення вказаних в акті порушень в межах вулично-дорожньої мережі в другому кварталі 2025 року.

Закінчення засідання.

Заступник голови Ради безбар'єрності

Наталія ВОЙЦЕХОВСЬКА

Секретар Ради безбар'єрності

Христина ЛУК'ЯНІХІНА